

A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje.

1. 2023. március 02.-én a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzés során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra:

1. A nyílászárók elavultak az utcafront és a belső udvari részben.
2. A II. emeleten a lépcsőházban nagy területen, valamint a folyosó több pontján, a mennyezeten, beázás nyomai láthatóak és hámlik a vakolat.
3. A tantermek egy részében falrepedések láthatók, a falak piszkosak, festésre szorulnak.
4. A női öltöző bejáratí ajtaja sérült, hiányos.
5. Az 1. emeleti külső cég takarítószer raktárban a mennyezeten beázás nyomai láthatók.
6. A kozmetika átjáró folyosón a két radiátor között salétromos a falazat.
7. A konditerem férfi öltözőhelyiségében a lambéria egy része hiányos. Szintén a konditeremben a bejáratnál salétromos a falazat.
8. Elsősegély nyújtó felszerelésben kötszerek, sebtapasz, steril mull- lap hiányoznak.
9. Veszélyes anyagok bejelentő igazolást bemutatni nem tudták.